

**Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci**  
**Územní pracoviště v Semilech, Ke Stadionu 204, 513 01 Semily**

**PROTOKOL o kontrolním zjištění**

podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů

**1. Pověření pracovníci provádějící kontrolu (jméno, příjmení, č.služebního průkazu):**

**Božena Hedvičáková**

č.služebního průkazu: **4801**

**2. Označení provozovny (přesná adresa):**

**Základní škola Jilemnice, Komenského 288**

**3. Označení subjektu podléhajícího výkonu státního zdravotního dozoru:**

**právnícká osoba** (název a právní forma, sídlo, IČ a údaj o zápisu v obchodním rejstříku, vč. spis. zn. a dne zápisu):

**Základní škola Jilemnice, Komenského 288**

**Sídlo: 51401 Jilemnice, Komenského 288**

**Právní forma: příspěvková organizace**

**IČ: 00854697**

**4. Kontroly se zúčastnili:**

(odpovědný zástupce, vedoucí organizační složky, další osoby, jméno, funkce):

**PaedDr. Korbelář Václav – zástupce ředitele**

**5. Kontrola zahájena dne: 14.06. 2012**

**v hod.: 10:50 hod.**

**6. Předmět a účel kontroly:** dodržování zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dodržování vyhlášky MZ ČR č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých v platném znění (dále jen vyhláška).

**7. Předložené doklady (připojeny - nepřipojeny k protokolu o kontrole ):**

Provozní řád ZŠ

**8. Kontrolní zjištění:**

Jedná se o základní školu 1. až 9. ročník, která je umístěná v třípodlažní budově (klasická zděná školní budova z konce 1899). Z části jsou využívány učebny v objektu ZŠ Komenského č.p.103 a č.p. 85 (školní družina). Kapacita je stanovena pro 500 žáků, v době kontroly je zapsáno 320 žáků. V návaznosti na budovu školy je školní pozemek se zpevněnou plochou a travnatou plochou pro přestávkový pobyt žáků.

K výuce je využíváno 15 kmenových učeben a 4 odborné učebny (počítačová učebna, učebna chemie, fyziky a multimediální učebna). Pro výuku praktické výchovy se dále využívají dřevo/kovo dílny (jsou vybaveny k tomuto účelu) a cvičná kuchyňka (je vybavena pracovními úseky s dřezy, teplá a studená voda zavedena, včetně odtoku vody, sporáky a konzumačním prostorem). Počítačová učebna – počítače jsou umístěny v řadách za sebou, okna jsou opatřena žaluziemi a pracovní místa mají možnost úpravy dle individuálních potřeb žáků (nastavitelné židle), dále je zde školní družina (v č.p.85, viz dále), jedna malá vlastní tělocvična a přilehlý sportovní areál (školní hřiště s umělým povrchem, víceúčelovým povrchem, atletickou dráhou a pískovým doskočištěm. Pískové doskočiště bylo v době kontroly zakryté plachtou.

V učebnách jsou podlahy vždy světlé a matné s neporušenou podlahovou krytinou, vždy s přihlédnutím k účelu využití. Ve všech třídách jsou okna opatřena žaluziemi nebo závěsy. Školní nábytek zohledňuje rozdílnou tělesnou výšku dětí a žáků a podporuje správné držení těla ve všech učebnách (výškově stavitelný školní nábytek). Osvětlení učeben je zajištěno zářivkovými tělesy. Tabule ve všech třídách mají možnost individuálního osvětlení. Celkově v 10-ti třídách jsou umístěny interaktivní tabule s dataprojektorem umístěným na krátkém rameni. Dle sdělení jsou

# Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci

## Územní pracoviště v Semilech, Ke Stadionu 204, 513 01 Semily

využívány cca 1 hodinu. Jedná se o typy: Smartboard, 3M, Stieffel. Ve všech třídách je k dispozici umyvadlo s tekoucí studenou vodou. Hyg. zařízení pro pedagogy je samostatné. Hyg. zařízení pro dívky a chlapce je na každém podlaží, oddělené dle pohlaví, kapacitně postačující. Mýdlo a el. osušecí byly v době kontroly na všech hyg. zařízeních k dispozici. U umyvadel je zajištěna tekoucí teplá i studená voda. Všechna hyg. zařízení jsou přirozeně větratelná. Pro dívky není v č.p.288 k dispozici hygienická kabina. Přirozeně větratelná a vytápěná šatny (skříňkový systém) jsou umístěny v suterénu budovy. Pro potřeby úklidu je vždy v hyg. zařízení pedagogů na každém podlaží samostatný výtokový kohout s přívodem teplé a studené vody bez výlevky, kde se natáčí voda k úklidu a vylévá se dle sdělení do mísy WC pedagogů. Ve všech kontrolovaných prostorách bylo uklizeno a čisto. Malování probíhá dle sdělení průběžně, tak aby byl dodržen interval tří let.

Tělesná výchova je zajišťována ve vlastní tělocvičně, školním hřišti, sokolovně a sportovní hale. Ve školní tělocvičně jsou svítidla a okenní tabule zabezpečena proti rozbití a topná tělesa jsou opatřena kryty proti riziku úrazu dětí a žáků. Areál školního hřiště je opět v návaznosti na ZŠ (dvě hřiště s umělým povrchem, jedno multifunkční hřiště s umělou trávou, relaxační prostor s umělou trávou). V prostoru hřiště je umístěno pískové doskočiště, režim této sportovní plochy /výměna písku, zakrytí, vlhčení, péče o okolní plochu/ je součástí provozního řádu školy.

V objektu č.p. 103 (Scolarest) jsou pro ZŠ využívány prostory 3 učeben a hyg. zařízení se využívají stávající. Dále se v tomto objektu (Sevastopol) využívají tyto prostory: šatny, 2 učebny, cvičná kuchyňka, dílny dřevo/kovo. Hyg. zařízení jsou oddělená dle pohlaví, u umyvadel na mytí rukou je zajištěna pouze studená voda, dávkovače s mýdlem byly v době kontroly k dispozici a k osušování rukou se používají látkové ručníky (dětí 1.-3. ročník). Pro potřeby úklidu zde je pouze odvětraná úklidová komora pro skladování úklidových prostředků. Chybí výlevky s přívodem teplé a studené vody na každém podlaží.

**Školní družina** je řešena v samostatné budově v č.p. 85 u této základní školy. Sestává se z několika na sebe navazujících místností, které jsou vybaveny k tomuto účelu. Hygienická zařízení jsou oddělená dle pohlaví. Mýdlo a látkové ručníky byly v době kontroly na všech hyg. zařízeních k dispozici. Kapacita ŠD je stanovena pro 80 dětí, v době kontroly ji využívá 80 dětí. V provozu je v ranních od 7:00 – 7:45 hod. a v odpoledních hodinách od 11:00 – 16:30 hod., především pro mladší žáky (1. – 3.ročník). Dle sdělení je zajišťován pitný režim ze Scolarestu (várnice s výtokovým kohoutem).

Stravování dětí je zajištěno firmou SCOLAREST v samostatné budově.

Úklid všech prostor celé školy je dle sdělení pravidelně prováděn ráno a zejména po ukončení výuky.

Ke kontrole byl předložen provozní řád školy – bez připomínek.

### Zjištěné nedostatky:

1. Pro potřeby úklidu v č.p. 103 (Sevastopol) je k dispozici pouze odvětraná úklidová komora pro skladování úklidových prostředků. Chybí výlevky s přívodem teplé a studené vody na každém podlaží - **ze zjištěné skutečnosti vyplývá, že došlo k porušení § 4a odst. 1 ve spojení s přílohou 1 bod 7 vyhlášky.**
2. V budově č.p. 103 (Sevastopol) chybí u umyvadel v hyg. zařízení dětí přívod teplé vody - **ze zjištěné skutečnosti vyplývá, že došlo k porušení § 4a odst. 1 ve spojení s přílohou 1 bod 8 vyhlášky.**
3. V budově školy č.p. 288 chybí hygienická kabina pro dívky - **ze zjištěné skutečnosti vyplývá, že došlo k porušení § 4a odst. 1 ve spojení s přílohou 1 bod 1, písm. e) vyhlášky.**

9. Uložení blokové pokuty podle zákona o přestupcích: ne

### 10. Požadavky kontrolního orgánu na podání písemné zprávy podle § 11 písm. f) zákona č. 552/1991 Sb.: ANO

Kontrolovaná osoba předloží písemnou zprávu o odstranění zjištěných nedostatků ve lhůtě do: **30.6.2012** na adresu: Krajská hygienická stanice Libereckého kraje, územní pracoviště Semily, Ke Stadionu 204, 513 01 Semily.

**Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci  
Územní pracoviště v Semilech, Ke Stadionu 204, 513 01 Semily**

**11. Poučení:**

**Obecně:**

Podle § 88 odst. 4 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, může fyzická osoba uvedená v § 88 odst. 2 věta první zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, podat proti protokolu písemné a zdůvodněné námitky, a to ve lhůtě do 3 dnů ode dne seznámení s protokolem.

**Pro kontrolu ve věci bezpečnosti výrobků (včetně potravin a pokrmů) a jakosti vod:**

Podle § 88 odst. 4 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, může fyzická osoba uvedená v § 88 odst. 2 věta první zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, podat námitky pouze přímo do protokolu.

**12. Vyjádření osoby uvedené v § 88 odst. 2 věta první zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů:**

Prohlašuji, že jsem byl(a) seznámen(a) s obsahem protokolu o kontrolním zjištění, převzal(a) jeho stejnopis a byl(a) poučen(a) o právu podat proti tomuto protokolu námitky a o způsobu jejich podání.

**13. Kontrola skončena dne: 14.06.2012**

**v hod.: 13:00 hod.**

**Protokol obsahuje (počet stránek): 3**

**a byl vyhotoven ve 2 stejnopisech.**

**14. Podpisy :**

a) kontrolních pracovníků :


Krajská hygienická stanice

Libereckého kraje 33

se sídlem v Liberci

b) osob zúčastněných na kontrole:



  
Základní škola  
Jilemnice,  
Komenského 288



# Základní škola Jilemnice, Komenského 288

Jilemnice, Komenského 288  
514 01 Jilemnice  
ČR

---

Tel., fax - ředitelna: 481 544 382, tel. sborovna - 481 544 374, e-mail: [centrum@komenskeho288.cz](mailto:centrum@komenskeho288.cz)

---

Krajská hygienická stanice  
Libereckého kraje  
Územní pracoviště Semily  
Ke Stadionu 204, 513 01 Semily


Datum: 20.6. 2012

Věc: Zpráva o odstranění nedostatků zjištěných při kontrole  
KHS Libereckého kraje dne 14.6. 2012

1. V čp. 103 (Sevastopol) chybí výlevky s přívodem teplé a studené vody na každém podlaží  
Náprava: problém byl projednán se zřizovatelem a bude řešen v nejbližší době v rámci stavebních úprav
2. V čp. 103 (Sevastopol) chybí u umyvadel v hyg. zařízení dětí přívod teplé vody  
Náprava: během prázdnin budou v těchto zařízeních instalovány průtokové ohřívače
3. V budově čp. 288 chybí hygienická kabina pro dívky  
Náprava: jedna kabinka na dívčím WC bude přebudována na hygienickou kabinu s přívodem teplé a studené vody. Zbývající WC kabinky budou pro počet dívek na škole dostačující.

V Jilemnici 20.6. 2012

Mgr. Zdeněk Vejcl  
ředitel školy

  
Základní škola  
Jilemnice,  
Komenského 288

Č. účtu: GE Capital Bank Jilemnice 261320 - 774/0600,  
sportovní třídy: 1 000 6 - 261 320 - 774/0600